

Отчет  
о поступлении актов контрольно-надзорных органов,  
содержащих указание на нарушения требований законодательства,  
и результатах их исполнения  
за 2024 год

№ п / п	Полное наименование и адрес контрольно-надзорного органа	Вид акта, реквизиты документа (исх №, дата)	Подробное описание выявленных нарушений требований законодательства	Установленный срок для устранения выявленного нарушения	Информация о выполнении мероприятий, направленных на обжалование акта	Подробное описание принятых мер по устранению допущенных нарушений требований законодательства	Реквизиты документа об устранении в установленные сроки выявленных нарушений требований законодательства	Территориальный орган Министерства труда и социального развития Омской области, государственное учреждение Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прокуратура Большереченского района	Решение о проведении проверки от 10.12.2024 г № 52	<p>1. Не представлен регламент технического обслуживания на системы противопожарной защиты, утвержденный руководителем</p> <p>2. В бытовом помещении группы мальчиков 2 этажа здания и подвальном помещении здания допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками</p>	С 24.12.2024 по 24.01.2025	24.12.2024 г. направлено ходатайство об освобождении от административной ответственности. 25.12.2024 г. направлено пояснение по	<p>1. Разработан регламент технического обслуживания системы противопожарной защиты в учреждении. Нарушение устранено в ходе проверки.</p> <p>2. В бытовом помещении группы мальчиков 2 этажа произведена замена светильника на светодиодный светильник закрытого типа. В подвальном помещении</p>		25.12.2024 № ИСХ 1350

			<p>3. На объекте защиты допускается размещение в электрощитовой горючих материалов, ближе 1 метра от электрощита</p> <p>4. Имеются огнетушители, расположенные не на видных местах вблизи от выходов</p> <p>5. Допускается использование подвального этажа для организации мастерской</p> <p>6. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности эксплуатирующихся сверх срока службы</p> <p>7. Информация о работах,</p>		<p>представлен ию Территориал ьного отделения надзорной деятельност и и профилакти ки по Большерече нскому району от 24.12.2024 г № 49.</p>	<p>восстановлены колпаки на светильниках. Нарушение устранено в ходе проверки.</p> <p>3. Слесарем-электриком оставлена упаковочная коробка от светодиодной лампы для гарантийного возврата или обмена, т.к. не истек срок гарантии используемой лампы. Нарушение устранено в ходе проверки.</p> <p>4. Огнетушители перенесены на более видные места. Нарушение устранено в ходе проверки.</p> <p>5. В подвальном помещении произведен демонтаж деревообрабатывающего станка (использовался для ремонта мебели и уборочного инвентаря), перенесен в помещение уличного сарая. Нарушение устранено в ходе проверки.</p> <p>6. Запрошены коммерческие предложения для определения стоимости затрат. Выполнение данного мероприятия в бюджетной смете 2025 г. не запланированы, необходимо выделение дополнительного финансирования для устранения нарушения по обеспечению пожарной безопасности.</p> <p>7. В журнале эксплуатации</p>		
--	--	--	---	--	---	---	--	--

		проводимых со средствами обеспечения пожарной защиты не вносится в журнал эксплуатации систем пожарной защиты			систем противопожарной защиты учреждения восстановлены записи о проводимых работах со средствами обеспечения пожарной безопасности. Нарушение устранено в ходе проверки.		
--	--	---	--	--	--	--	--

Руководитель



Ю.Г. Герлинг